

제2021-004739-01-1호



안전인증서

(주)노아 엑츄에이션
인천광역시 서구 정서진9로 11

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Electric Actuator

형식·모델(용량·등급) / 인증번호
SR20X-**(Ex db IIB T6/T5/T4 Gb) / 21-KA2BO-0102X

인증기준
고용노동부고시 제2020-33호

인증조건

1. 제조공장: 본 인증서는 '인천광역시 서구 정서진9로 11'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 사용주위온도 및 Duty Cycle: (-20 ~ +55) °C / S2 15 min
- 설치대상(부위)의 공정온도: -20 ~ +60°C(T6), -20 ~ +80°C(T5/T4)

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함.

- SR20X-(a)(b)
- (a) Input Voltage: B, C, D, E, G, I, M
- (b) Software Option: A, B, D, E, F, L, M, N

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 내압접합면의 상세사양(길이, 최대토크 등)은 제조자에게 문의할 것.
- 커버를 고정하는 조임나사의 등급은 A2-50, A2-70 및 12.9 이상일 것.
- 전원 인입부에 사용되는 케이블 및 케이블글랜드는 105 °C 이상에 적합할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음

6. 그 밖의 사항:

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 ATEX 인증서(DEKRA 12ATEX0136X issue No.4)와 함께 사용 할 것.

2021 년 02 월 04 일

한국산업기술시험원장

