

제2020-006821-01-01호



안전인증서

(주)노아 엑츄에이션
인천광역시 서구 정서진9로 11

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Electric Actuator

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

INTEGRAL-**(Ex d IIB T4) / 11-KB2BO-0161

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장: 본 인증서는 '인천광역시 서구 정서진9로 11'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 기기는 전기식 액츄에이터의 local control을 위한 제어기기임.
- 사용주위온도: (-20 ~ +55) °C / 최대출력: 180 W
- 주의사항
 - 폭발성 위험분위기에서 개방금지
 - 커버를 고정하는 조임나사의 등급은 A2-50 이상일 것.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함.

·INTEGRAL-(a)(b)

-(a) = 입력전압

B: 1 Ph 110 Vac (50/60) Hz, C: 1 Ph 120 Vac (50/60) Hz
D: 1 Ph 220 Vac (50/60) Hz, E: 1 Ph 230 Vac (50/60) Hz
F: 1 Ph 240 Vac (50/60) Hz, G: 3 Ph 380 Vac (50/60) Hz
H: 3 Ph 400 Vac (50/60) Hz, I: 3 Ph 440 Vac (50/60) Hz
J: 3 Ph 460 Vac (50/60) Hz, K: 3 Ph 480 Vac (50/60) Hz

-(b) = 인터페이스

A: ON/OFF, B: ALS, C: ATS, E: CPT, F: PCU, K: MOD BUS, L: PROFI BUS, M: CAN BUS

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항:

- 1차 변경(2017.06.12): 기존 제2011-2454-202호에서 법인명 변경이 발생함에 따라 재발행함(주식회사 은하에서 주식회사 노아 엑츄에이션으로 변경).
- 2차 변경(2020.02.13): 기존 제2017-035596-01-1호에서 주소변경이 발생하여 재발행함.

6. 그 밖의 사항:

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2011 년 8 월 24 일

한국산업기술시험원장

