



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322307004206

认证委托人名称: Fairchild Industrial Products Company
 认证委托人地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
 生产者名称: Fairchild Industrial Products Company
 生产者地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
 生产企业名称: Fairchild Industrial Products Company
 生产企业地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
 产品名称: 电气转换器
 系列、规格、型号: TMI6000 系列
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021年8月30日 有效期至: 2026年8月29日

首次发证日期: 2021年8月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2021322307004206

APPLICANT: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
MANUFACTURER: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
FACTORY: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
PRODUCTNAME: T6000 I/P, E/P Transducer
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: TMI6000 series
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from:August 30, 2021

Valid until: August 29, 2026

Date of original certification:August 30, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

s 0004827



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322307004206

附件

产品名称： 电气转换器

型号规格： TMI 6000 系列

TaMI6000- *bcd*

a 表示连接方式，可为：D = DIN connector, A = conduit with flying leads, T = Terminal Block, R = Terminal block with cover reversed 或 J = Junction Box connection - Electrical connection options

b 表示 Electrical Input 可为：4 = 4 ~ 20mA_{dc} (can be intrinsically safe) ;

c 表示 Pneumatic Pressure Output Options 可为：01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 或 26。

d 表示可选项，可为：U 或 W。

注：当 *d* 项为“W”时或者型号为 TJMI6000 系列时，产品防爆标志为 Ex ia IIC T4 Ga / Ex iaD 20 T135，反之，则产品防爆标志为 Ex ia IIC T4 Ga。

防爆标志： Ex ia IIC T4 Ga / Ex iaD 20 T135

电气参数： 本安参数如下：

U_i=28V, I_i=93mA, P_i=0.65W, C_i=0, L_i=0

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司