



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

# CERTIFICATO DI PROVA

## TEST CERTIFICATE

**19AMB02983C**

- Nome e indirizzo del detentore del certificato
- *Name and address of the holder of the certificate*

**Rotork Fluid Systems S.r.l.**  
Via Padre Jacques Hamel, 138B - 55016 Porcari (LU) - ITALY

- Nome e indirizzo del costruttore
- *Name and address of the manufacturer*

**Rotork Fluid Systems S.r.l.**  
Via Padre Jacques Hamel, 138B - 55016 Porcari (LU) - ITALY

- Genere prodotto
- *Product designation*

**Attuatore pneumatico**  
*Pneumatic actuator*

- Serie
- *Series*

**GTS**

- Tipo
- *type*

**GTS 110 DA W ST**

- Norma(e) di riferimento
- *Reference standard(s)*

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025 :2005 ;  
CEI EN 60529 :1997 + A1 :2000 + A1 :2014**

- Risultato delle verifiche
- *Verification results*

Il campione è stato testato in accordo alle norme CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A1:2014 e soddisfa i requisiti del grado IP66/IP66M/IP67/IP67M.  
*The sample has been tested in accordance with the standards CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A1:2014 and meets the requirements of IP66/IP66M/IP67/IP67M degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto 19AMB02983 r00.  
*The results, conditions and test methods are included in 19AMB02983 r00 report.*

- Condizioni
- *Conditions*

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.  
*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.  
*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Revisione r01 / Rev r01  
Piacenza, 2019.04.08

Il Tecnico incaricato  
*The technical inspector*

per. ind. Mattia Frescaroli

Il responsabile del laboratorio  
*Test Laboratory Manager*

per. ind. Andrea Braghieri