




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	81, Hwanggeum-ro, 89beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, South Korea Young Tech Co., Ltd.	
製造者	81, Hwanggeum-ro, 89beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, South Korea Young Tech Co., Ltd.	
品名	電一空ポジショナ	
型式の名称	YT-1000 LSX131S (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本体 樹脂充てん防爆構造 (mb) 端子箱 耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II BT 5	
定格	入力信号 4~20mA DC 周囲温度 -20℃~+70℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC21196 号	
有効期間	平成27年 8月31日 から 平成30年 8月30日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成27年 8月31日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長



同一型式一覧表

型式の名称								定 格		備 考
								入 力 信 号	周 围 温 度	
YT-1000	L	S	X	1	1	1	S	4 ~ 20mA DC	-20℃~+70℃	
		D		2	2	2				
				3	3					
				4						
	R	S	X	1	1	1	S			
		D		2	2	2				
				3	3					
				4						
				5						

備考 表中の□は、検定供試品を示す。

